

Wyniki - Ogólne

Nazwa projektu	Montaż zestawu hydroforowego
	Obliczenia istn. instalacji wody zimnej, ciepłej
Lokalizacja	Stadion lekkoatletyczny
	ul. Wołodyjowskiego
Projektant	mgr inż. Piotr Dziemianowicz
Data obliczeń	sobota, 23 październik 2021 14:06
Plik danychsktop\BOSIR-Hydrofornia\Obliczenia\BOSIR(A).h2d

Informacje o typach rur:

Typ A	PN74200S	Typ B	KAN PP GLASS PN20
Typ C	KAN PP STABI PN20	Typ D	
Typ E		Typ F	
Typ G		Typ H	
Typ I		Typ J	
Typ K		Typ L	
Typ M		Typ N	
Typ O		Typ P	

Informacje o źródłach wody:

Symbol źródła	
Typ źródła	Źródło zimnej wody
Rodzaj budynku	Hotel
Uwagi	

	Zimna	Ciepła	Cyrkul.
Temperatury wody, [°C]	10,0		
Ciśnienie dyspozycyjne, [m]	44,51		
Ciśnienie hydrostatyczne, [m]	21,00		
Suma normatywnych wpływów, [l/s]	35,53		
Obliczeniowy przepływ, [l/s]	4,61		
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]			
Odbiornik krytyczny	/		
Ciśnienie przed odbior. Kryt., [m]			
Długość gałęzi krytycznej, [m]			
Opór gałęzi do odbiornika kryt. [m]			